

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Asari”
ID Nr. JŪ2019/04 INV

Jūrmala, 2019.gada 6. septembrī

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi:

Jautājums Nr.1

Uzdots jautājums par nolikuma 11.6.2. punktu. Iepirkuma komisija atstāj spēkā nolikuma 11.6.2. punkta redakciju:

11.6.2.	<p>Ceļu būvdarbu vadītāju vienai iepirkuma daļai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kur ir izbūvēts ceļu, ielu vai laukumu asfalta virskārtas segums ar kopējo platību vismaz 20 000 m² (divdesmit tūkstoši kvadrātmetru).</p> <p>Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).</p> <p>Ceļu būvdarbu vadītāju iebkurām divām iepirkuma daļām, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kur ir izbūvēts ceļu, ielu vai laukumu asfalta virskārtas segums ar kopējo platību vismaz 30 000 m² (trīsdesmit tūkstoši kvadrātmetru).</p> <p>Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).</p> <p>Ceļu būvdarbu vadītāju visām trim iepirkuma daļām, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kur ir izbūvēts ceļu, ielu vai laukumu asfalta virskārtas segums ar kopējo platību vismaz 40 000 m² (četrdesmit tūkstoši kvadrātmetru).</p> <p>Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).</p>
---------	---

vienlaikus skaidrojot:

Jautājums	Atbilde
Par ceļu būvdarbu vadītāju Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka ceļu būvdarbu vadītājs saskaņā ar Konkursa nolikuma 11.6.2. punkta prasībās noteikto	Atbildīgais ceļa būvdarbu vadītājs var tikt piedāvāts kā viens un tas pats speciālists vairākām (visām) iepirkuma daļām. Taču


var tikt piedāvāts kā viens un tas pats speciālists visās iepirkuma daļās vienlaicīgi.	vēršam uzmanību, ka nolikuma 11.7. punkts nosaka: <i>“Pretendents nevar piedāvāt vienu speciālistu vairāku nolikumā prasīto speciālistu lomu izpildei.”</i>
--	--

Jautājums Nr.2

Ir saņemts piegādātāja jautājums par kanalizācijas sūkņu staciju risinājumiem, par ko Iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi:

Jautājums	Atbilde
<p>Vai pretendents augstākminētā iepirkuma ietvaros ir tiesīgs piedāvāt Kanalizācijas sūkņu staciju risinājumu kā efektīvāku alternatīvu būvprojektā prasītajiem Wilo markas sūkņiem, un kur tiktu:</p> <p>a) Saglabāti prasītie tvertnes izmēri, materiāls, aprīkojums, izņemot Wilo patentēto, atsevišķi uzstādāmo rupjo frakciju atdalītāju, to aizstājot ar sūkņiem, kas nodrošina sūkņa pašattīrīšanos, kā piemēram, Flygt Concertor, jaunākās paaudzes sūkņus un samazinot pasūtītāja veicamos apkopju izdevumus ekspluatācijas laikā?</p> <p>b) Tiktu piedāvāti alternatīvi sūkņi, kas izstrādāti uz Dirigo™ platformas, ko veido vadības sistēma un sinhronizētais motors ar pastāvīgo magnētu, un kas nodrošina lielāku energoefektivitāti un mazāku elektroenerģijas patēriņu pie norādītā darba punkta, tādējādi samazinot pasūtītāja iekārtu ekspluatācijas izmaksas (sk. informāciju pielikumos)?</p>	<p>Būvprojekta Inžnieririsinājumu daļas 2.1. sadaļā “Būvkonstrukcijas, BK” atkāpē “Norādījumi par darbu izpildi” teikts: <i>“Visi specifikācijās uzrādītie materiāli galvenokārt doti, lai raksturotu to īpašības un iebūves tehnoloģijas. Saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju iespējama to aizstāšana ar citu ražotāju līdzvērtīgiem izstrādājumiem.”</i></p> <p>Jautājumam pievienotie materiāli par sūkņu staciju risinājumu atbilstību nolikumam, būvprojektam vai tehniskajām specifikācijām šajā iepirkuma stadijā netiek vērtēti,</p>

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs