VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
LABORATORIJA
Adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019; tālrunis: 67751409
e-pasts: laboratorija@lvgmc.lv

EN ISO/IEC 17025
T-105

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 26A02964

Datums: 12.10.2026

Klients: **SIA "Jūrmalas ūdens"**
Adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 67811362; Fakss: 67811376; E-Pasts: jurmalas@udens.com
Objekts: **JŪ Laboratorija, Nometņu iela 5a, Jūrmala**
Parauga ņemšanas mērķis: kvalitātes kontrole
Parauga ņemšanas plāns: nav attiecināms

Informācija par testēšanas paraugu:

Saņemšanas datums	Ņemšanas datums, laiks	Parauga veids	Klienta parauga identifikācija	Tilpums/ masa/ trauka veids	Lab. ident. Nr.
05.10.2026	05.10.2026	dzeramais ūdens	paraugs Nr.1	1 l /plastmasas pudele, 0.25 l /sterils maisiņš	26A02964-001

Paraugu ņemšana un lauka mērījumi: atbildīgais par paraugu ņemšanu: atbild klients

Paraugs transportēts: aukstuma kastē
Paraugs piegādāts: klienta traukos
Parauga konservēšana: nav
Piezīmes:

Testēšanas rezultāti: paraugs Nr.1

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Rezultāts ar nenoteiktību	Testēšanas metodika	Analīzes izpildes datums
Duļķainība, NTU	0.16	LVS EN ISO 7027-1:2021	05.10.2026-05.10.2026
Elektrovadītspēja (EVS), µS/cm	570 ± 140	LVS EN 27888:1993	08.10.2026-08.10.2026
Escherichia coli, KVV/100ml	<1 (7.)	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2021 (6.)	05.10.2026-08.10.2026
Kopējās koliformas, KVV/100ml	<1(7.)	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2021 (6.)	05.10.2026-08.10.2026
Kultiv.mikroorg. koloniju sk. 22°C, 68h, KVV/1ml	<1	LVS EN ISO 6222:1999 (6.)	05.10.2026-08.10.2026
pH, pH vien.	7.3 ± 0.2	LVS EN ISO 10523:2012	08.10.2026-08.10.2026
Zarnu enterokoki, KVV/100ml	<1 (7.)	LVS EN ISO 7899-2:2006 (6.)	05.10.2026-08.10.2026

Informācija par testēšanas metodikām:

Nosakāmais rādītājs	Metodika	Metodes princips	MDL	QL
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	Turbidimetrija	0.11 NTU	0.38 NTU
Elektrovadītspēja (EVS)	LVS EN 27888:1993	Konduktometrija	0.90 µS/cm	2.9 µS/cm
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2021 "BIOR"	Membrānu filtrācijas metode	1 KVV/100ml	
Kopējās koliformas	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2021 "BIOR"	Membrānu filtrācijas metode	1 KVV/100ml	

Nosakāmais rādītājs	Metodika	Metodes princips	MDL	QL
Kultiv.mikroorg. koloniju sk. 22°C, 68h	LVS EN ISO 6222:1999 "BIOR"	Koloniju uzskaite agara barotnē pēc aerobās kultivēšanas 22 °C	1 KVV/1ml	
Zarnu enterokoki	LVS EN ISO 7899-2:2006 "BIOR"	Membrānu filtrācijas metode (MFM)	1 KVV/100ml	
pH	LVS EN ISO 10523:2012	Elektrometrija		

Piezīmes:
1. Lietotie saīsinājumi:
MDL - metodes detektēšanas robeža;
QL - kvantitatīvi nosakāmā koncentrācija
2. Rezultāti, kas mazāki par MDL, uzdoti ar zīmi „< ”. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar QL. Uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.
3. Neakreditētās metodikas atzīmētas ar „*”.
4. KVV – koloniju veidojošās vienības.
5. NTU – nefilometriskās duļķainības vienības.
6.Zarnu enerokoki, kultiv.mikroorg.koloniju sk. 22°C, E.Coli un kopējās koliformas noteiktas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”, LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-012, testēšanas pārskats Nr.PV-2026-P-66912.01, metodikas atzīmētas ar “BIOR”, metodikas nav iekļautas LVĢMC Laboratorijas akreditācijas sfērā.
7. Rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml.

Apstiprināja: Laboratorijas vadītāja vietniece Maija Matroze

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.
Bez LVĢMC Laboratorijas rakstiskas piekrišanas nav atļauta
testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta